



引抜荷重テストデータ

試験機 島津万能試験機 5KN
シリンダー速度 4mm/min



-
1. 品名・サイズ FEラスパートシルバー波板ビス(鉄下地用) 5×25
-
2. 締め付け部材 C型鋼 2.3mm
-
3. 打ち込み深さ ねじ先端より 12mm
-
4. 締め付け用器具 充電式ドライバー (マキタモデル TD122D)
-
5. テスト結果 (供試数各5本)
-

| サンプルNo. | 荷重(N) | サンプルNo. | 荷重(N) | サンプルNo. | 荷重(N) |
|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 1 | 4,250 | 1 | | 1 | |
| 2 | 4,330 | 2 | | 2 | |
| 3 | 4,230 | 3 | | 3 | |
| 4 | 4,280 | 4 | | 4 | |
| 5 | 4,350 | 5 | | 5 | |
| 平均値 | 4,288 | 平均値 | | 平均値 | |

註)上記数値は全て実験による参考値で、保証値ではありません。